



Izvorna engleska verzija priručnika, iz koje su preuzeti ovi prijevodi, neovisno je odobrena. U slučaju neslaganja s prevedenim dijelovima, Sprue Safety Products Ltd potvrđuje da je engleski priručnik istinit i točan.

Pozicioniranje

Za najranije upozorenje, preporučamo da se dimni alarmi ugrade u sve prostorije u kojima je temperatura između 4°C (40°F) i 38°C (100°F).

UPOZORENJE: Dugotrajno izlaganje temperaturama izvan gore navedenih smanjit će vijek trajanja proizvoda.

Dimni alarmi trebaju biti postavljeni najmanje 300 mm od rasvjetnih tijela i zidova. Idealno što centralnije u prostoriji.

Dimni alarmi trebaju biti postavljeni na najviše 600 mm okomito ispod najviše točke u prostoriji.

Ako dimni alarm postavljate na zid, vrh elementa za detekciju mora biti između 150 mm i 300 mm ispod stropa i najmanje 300 mm od zida.

Thermoptek dimni alarmi manje su skloni lažnim alarmima zbog isparenja od kuhanja i stoga su prikladni za lociranje u blizini kuhinja. Kao i drugi dimni alarmi, oni mogu biti podložni smetnjama od pare i ne smiju se postavljati u blizini kupaonica.

VAŽNO: Provjerite s lokalnim građevinskim i protupožarnim propisima za svoju imovinu kako biste osigurali usklađenost.

Montažne kuće i kamp prikolice

Ovaj dimni alarm prikladan je za korištenje u montažnim kućama i kamp prikolicama.

Poslovni i industrijski prostori

Ovaj dimni alarm nije namijenjen za bilo koju nestambenu, komercijalnu ili industrijsku primjenu, niti za bilo koju drugu svrhu osim gore opisane.

Smart Silence

Dimni alarmi mogu reagirati na dim od kuhanja ili druge situacije koje nisu hitne. Vaš alarm ima tehnologiju "Smart Silence". U slučaju poznatog lažnog alarma možete ga privremeno utišati pritiskom na tipku Test. Vaš alarm će se automatski vratiti na punu osjetljivost nakon 10 minuta.

NAPOMENA: Ako je razina dima koja doseže alarm vrlo visoka, Smart Silence alarma će se poništiti i alarm će se nastaviti oglašavati.

OPASNOST: Nikada nemojte zanemariti nijedan alarm. Ako se oglasi alarm, upozorava vas na potencijalno opasnu situaciju. Nemojte to zanemariti.

Zanemarivanje alarma može dovesti do ozljeda ili smrti. Ako se vaš alarm za dim aktivira i niste potpuno sigurni u izvor dima, odmah napustite dom.

Slaba baterija

Odmah zamijenite alarm kako biste osigurali zaštitu u slučaju požara. Ako crvena LED dioda treperi u vrijeme odvojeno od zvučnog signala, označava grešku. Ako je unutar jamstva kontaktirajte tehničku podršku. U suprotnom odmah zamijenite alarm.

Thermoptek senzorska tehnologija

Thermoptek tehnologija omogućuje brzu reakciju i na sporo tinjajuće i brzo zapaljene požare u jednom alarmu. Stalno praćenje promjena temperature, ako se detektira stopa porasta temperature, osjetljivost alarma se povećava.

Održavanje

PAŽNJA: Nemojte bojati alarm za dim.

Odlaganje

U skladu s WEEE Direktivom 2012/19/EU, otpadne električne proizvode ne treba odlagati s običnim kućnim otpadom. Matičnu ploču treba ukloniti prije odlaganja detektora, a obje se moraju zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

UPOZORENJE: Ne otvarajte alarm. Nemojte baciti u vatru.

Jamstvo

Koga pokriva jamstvo? Ovo jamstvo pokriva samo originalnog kupca ST-630-INT proizvoda.

Što pokriva ovo jamstvo? Ovo jamstvo pokriva nedostatke u materijalu ili izradi.

Što ovo jamstvo ne pokriva? Ovo jamstvo ne pokriva štetu nastalu nesrećama, pogrešnim korištenjem, rastavljanjem, zlouporabom ili nedostatkom održavanja proizvoda; niti pokriva događaje ili uvjete izvan Sprueove kontrole, kao što su elementarne nepogode (požar, loše vrijeme itd.).

Korisnička podrška: Za povrate, dostavite proizvod, zajedno s dokazom o kupnji, u Sprue Safety Products, Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ.

Potpuni detalji o jamstvu mogu se pronaći online na: www.fireangel.eu

KOMPATIBILNO S FIREANGEL W2 / ZW MODULIMA

ST-630 LED indikatori				
Crvena LED	Žuta LED	Zvučni signal	Status	Potrebna radnja
Treperi jednom neprekidno svakih 45 sekundi	-	-	Normalna operacija	-
Treperi svake sekunde	-	Ponavljaju se 3 glasna zvučna signala	Alarm	Provjerite postoji li opasnost od požara i napustite prostor
Treperi jednom svakih 10 sekundi do 10 minuta	-	-	"Smart Silence" alarm ima smanjenu osjetljivost.	To je rezultat toga kada utišate lažnu uzbunu. Osjetljivost će se vratiti na normalu unutar 10 min.
Treperi jednom svakih 45 sekundi	Treperi istovremeno s crvenom LED diodom	Kratka zvučni signal emitira se u isto vrijeme kada LED treperi	Slaba baterija	Zamijenite u roku od 30 dana
Treperi jednom svakih 45 sekundi	Treperi jednom svakih 45 sekundi nakon crvene LED diode	Kratka zvučni signal emitira se u isto vrijeme kada crvena LED treperi	Greška	Nazovite FireAngel tehničku podršku ako je pod jamstvom. Ako nije, odmah zamijenite alarm



0832-CPR-F1205
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
SAFLDOP-ST-630-01



651d/11



GN5006R1